



한국소방산업기술원

17088 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제1901764호

1. 신청인

- 업체명 : 인사이트 테크놀러지 / 대표자 : 차창훈
- 주 소 : 경기도 부천시 신흥로 399, 4층(내동)

2. 시료명 : 화재감시PTZ카메라

3. 접수일자 및 접수번호 : 2019. 3. 15. / 제1901764호

4. 시험결과

시험항목	시험기준	시료번호	시험결과			비고
			-30°	0°	+30°	
제19조의2 (불꽃감지기의 감도시험)	- 작동시험 감지기로부터 60 m 떨어진 장소에서 1번의 길이가 33 cm인 장사각형 통에 n-헵탄을 연소시킬 때 30초 이내에 화 재신호를 발신할 것	#1	10초	11초	10초	○ 감도시험조건 - 유효감지거리 50 m - 시야각 60 ° - 시료 고정된 상태로 시험함 ○ 작동시험적합범위 : 30초 이내 ※ 붙임 : 시료사진 1부

※ 용 도 : 자체참고용

※ 시험조건 : 온도 (23.5 ± 1.6)°C, 습도 (48 ± 2) % R.H.

※ 시험방법 : 「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 의해 시험한 결과임.

5. 시험담당자 : 품질시험부 김 희 승 (연락처 : 031-289-2804)

2019년 3월 20일

한국소방산업기술원 원장



비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시 료 사 진

□시료명 : 화재감시PTZ카메라

